



РОССИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»

Адрес: 400075 Волгоград проезд Крутой, 6

Телефон 58-59-76, тел./факс 35-61-90
e-mail: energometmontaj@mail.ru

№ 56
17.05.10

Заключение по факту применения
Жидкой керамической сверхтонкой теплоизоляции "КОРУНД"

В октябре 2009 г. нашим предприятием была приобретена жидкая керамическая сверхтонкая теплоизоляция "КОРУНД", модификация "Классик". Теплоизоляция нанесена на объекте Жилищно-коммунального хозяйства г. Волгограда "Качинская котельная", был полностью покрыт резервуар дэаэратора.

Диаметр резервуара 3 метра, объем 50 куб.метров, температура теплоносителя 102 С .

Покрытие было нанесено тремя слоями, с интервалом межслойной сушки 24 часа, и была достигнута средняя толщина общего слоя около 1,8-2 мм.

Поставленная задача доведения теплопотерь согласно нормативных была решена, что подтверждается значительным снижением фактических теплопотерь.

Результат соответствует заявленным теплотехническим характеристикам, и экономической рентабельности с учетом простоты нанесения (при помощи обыкновенной малярной кисти) и применения данного теплоизоляционного материала.

Считаем возможным рекомендовать его к дальнейшему использованию на объектах тепло-водоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности.



Н.С. Галда