

Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» -  
«Балтика-Хабаровск»

Россия, 680042, Хабаровск,  
Воронежское шоссе, д. 142, а/я 24/31  
тел.: +7 (4212) 41-1551  
факс: +7 (4212) 41-1572  
info@hbr.baltika.ru  
www.baltika.ru

ОКПО 01824944, ОГРН 1027801529433  
ИНН/КПП 7830001405/780201001

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г № \_\_\_\_\_  
На № 7648-КП от 12. 03. 2012г. \_\_\_\_\_

**Коммерческому директору**  
**ООО «Финансово-строительная**  
**Компания «КИБО»**  
**Мудрак А.В.**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По результатам применения жидкой теплоизоляции «КОРУНД» для изоляции высокотемпературных поверхностей Филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика – Хабаровск»

С целью сокращения теплотерьер технологического оборудования и экономии энергоресурсов, а также для создания комфортных условий и соответствия санитарным и пожарным нормам труда работников предприятия, в период с июня по сентябрь 2011 года на объектах Филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика – Хабаровск» силами подрядной организации ООО «Финансово-строительная компания «КИБО» был произведен комплекс работ по покрытию теплосберегающим составом «КОРУНД» горячих поверхностей (трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, теплообменники и пр.) в машинном зале варочного цеха, станции СИП, станции водоподготовки, отделении ЧКД, дрожжевом отделении, цехе розлива, цехе подработки и станции СИП БФО. Площадь покрытия составила 1263кв.м. Нанесение материала производилось малярными кистями и аппаратурой безвоздушного распыления.

Применение сверхтонкой теплоизоляции «КОРУНД» привело к положительным результатам: снизились тепловыделения от поверхностей, обработанных данным материалом, соответственно достигнута задача по снижению температур в рабочих помещениях, сведен к минимуму риск получения ожогов от горячих поверхностей действующего оборудования, обеспечена надежная изоляция элементов инженерных сетей от конденсатообразования.

Специалисты филиала планируют и в дальнейшем использовать «КОРУНД» как материал, соответствующий всем заявленным характеристикам.

С уважением,

Гл. инженер филиала



**Парк В. В.**